



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район "Красна поляна"

София, ул. „Освобождение“ №25, П.К.1330, тел. 02/921 72 17 факс 02/ 828 48 83

УТВЪРЖДАВАМ:

/ Кмет на Район „Красна поляна“ – Иван Чакъров/



ПРОТОКОЛ № 13

Днес, 13.07.2018 год., в изпълнение на Заповед № РКП18-РД 56-105/10.07.2018 год. на Кмета на Район „Красна поляна“ се състоя заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/ в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Камен Петров – Главен архитект на Район „Красна поляна“;

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: инж. Ваня Петрова – ст.експерт в отдел „УТКРКС“ – в отпуск, замествана за протокола от арх. Елена Хетемова;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Теменуга Василева- главен юрисконсулт на район „Красна поляна“;
2. инж. Георги Радионов – началник отдел „ИИБЕ“;
3. инж. Цветанка Заркова – началник отдел „ УОСЖФРКТД” - в отпуск;
4. инж. Румен Полимеров – началник отдел „УТКРКС” – в отпуск по болест;
5. ландша.арх. Теодора Костадинова – ст. експ. отдел „ОСДКС“;
6. арх. Лалка Минкова - представител на Столична РЗИ;
7. инж. Камен Пеев – представител на 03 РСПБЗН при СДПБЗН;
8. арх. Пламен Генов – представител на САБ ;
9. арх. Марин Колев – представител на КАБ;
10. инж. Илка Симиджиева – представител на КИИП.

СТАТИЯ 1

Арх. Елена Хетемова докладва проект за обект: „Шоурум в УПИ IV-1354, кв. 133, м. „Факултета”, внесен с вх. № РКП 18-АП00-36/25.05.2018 год. и донасяне на документи с вх. № РКП 18-АП00-36/2/11.06.2018 год., вх. № РКП 18-АП00-36/3/14.06.2018 год., вх. № РКП 18-АП00-36/4/20.06.2018 год., вх. № РКП 18-АП00-36/5/03.07.2018 год. и вх. № РКП 18-АП00-36/8/10.07.2018 год.

След станалите разисквания и дадените пояснения, РЕСУТ

РЕШИ:

По проекта има следните забележки:

Не е отстранена забележката от статия 4 по Протокол № 12/06.07.2018г. на РЕСУТ:

- в проекта няма данни за предвидената защита на елементите на носещата метална конструкция, осигуряващи границата им на огнеустойчивост за изискващата се III-та степен на огнеустойчивост, съгласно таблица № 3 към чл. 12 от Наредба Из-1971 за СТПНОБП. (В Обяснителна записка към част „Архитектура” е споменато, че ще

бъде допълнително внесен Проект за защита до III-та степен на огнеустойчивост, което е в нарушение на действащата нормативна уредба във връзка с искането за издаване на разрешение за строеж.)

В проектната документация (графична и текстова) не навсякъде са отстранени забележките от статия 4 по Протокол № 12/06.07.2018г. на РЕСУТ:

- в проекта стената и двукрилата врата в нея, между паркинг и изложбена зала на кота 0,00 м не отговарят на чл. 662 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.
 - предвидената сгъваема открита евакуационна стълба от кота +4,00 м, на фасадата по ос 1 е в нарушение на чл. 41, чл. 45, чл. 51 от Наредба № Из-1971 за СТПНОБП.
- Връща проекта за отстраняване на забележките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/арх. Камен Петров/

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:

/арх. Елена Хетемова/

ЧЛЕНОВЕ:

1.

/Теменуга Василева /

2.

/инж. Георги Радионов/

3.

в отпуск
/инж. Цветанка Заркова/

4.

в отпуск по болест
/инж. Румен Полимеров/

5.

/ландш.арх. Теодора Костадинова/

6.

/арх. Лалка Минкова /

7.

/инж. Камен Пеев/

8.

ОТСЪСТВА
/арх. Пламен Генев/

9.

/арх. Марин Колев/

10.

/инж. Илка Симиджиева/